

## 2014 年防汛防台工作专项检查内容

反馈单位	隐患内容	检查要求
<b>后勤保障部</b>	门窗等	是否完好。
	电源、电线、煤气、 电器等	是否存在安全隐患。
	窗外悬挂物（空调外 机）及花盆等	加固情况。
	玻璃幕墙	重点排查幕墙结构胶（密封胶）和密封条安全质量状况，包括结构胶、密封胶和密封条老化、龟裂、气泡和脱落等。同时排查玻璃面板、受力构件等安全状况。
	建筑外贴面	加固情况。
	室外广告牌、墙面标 识	加固情况，清理检查年久失修、弃置不用的广告牌、墙面标志等设施。
	屋顶天沟	是否通畅。
	落水和防水设备	是否安全、规范。
	碟形天线	是否安全、规范。
	地下室	地下空间的防雨水倒灌、渗水、沙袋放置情况和防触电情况。
	危险品仓库	是否存在安全隐患。
	危房简房	是否存在安全隐患。
	校园绿化	大树、老树、树苗等加固情况。
	公共设施安全检查	1、污水管道、大楼平顶明沟、落水管进行彻底疏通情况。
		2、水泵房、变电站检修情况。
		3、食堂及锅炉房安全检查情况。
		4、对丽娃河、樱桃河水位监测情况。
		5、校内及周边建筑物上设有户外广告的单位应对广告牌进行加固，并对用电设施进行安全检查，清理检查年久失修、弃置不用的广告牌、墙面标志等设施。
		6、对室外天线、路灯、室外机组、玻璃、树木等室外设施进行检查和加固，防止事故发生。
		7、对锅炉房、配电间、图书馆、机房等部位的实时监控。
8、基站及附属物的检查。		
检查的其他事项		

基建处	建筑工地	1、安全设施是否完善（如安全帽、沙袋、探照灯、麻绳等）。
		2、下水道及时疏通和清扫情况。
		3、脚手架、吊车等是加固情况。
		4、施工工地临时住房用电安全情况。
		5、其它。
设备处	实验室	1、实验器具、实验品安全存放等。
		2、其它
保卫处	消防安全设施	是否安全、规范。
	避雷设施	是否安全、规范。
	其它	